

Mrs. wever. rstand 4=21

सं० 30
 पिन 29/07
 आगलिय अग्नि शामालय पदाधिकारी, भागलपुर

विषय :- अधिष्ठान अग्नि शामालय पदाधिकारी, भागलपुर
 दि० 30 01 07

सेवा में,
 सिनेमा दण्डाधिकारी, मनोरंजन शाखा
 Principal
 Delhi Public School
 Bhagalpur-812001

प्रसंग :- विषय :- अग्निशामक यन्त्रों का जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,
 उपयुक्त प्रसंग के विषय में मुझे प्रमाणित करना है कि मेसर्स
 भागलपुर द्वारा निम्नलिखित अग्निशामक यन्त्र दिनांक 30 01 07
 को अग्निशामालय भागलपुर में निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

क्र० सं०	ईक्युपमेन्ट का प्रकार एवं कम्पनी का नाम	ईक्युपमेन्ट का नम्बर	खरीद की तिथि	रिफिल्ड की तिथि	सिनेमा भवन के अन्दर का स्थान जहाँ सामान रख जाता है	संख्या
1)	ड्रागू मैसिकल वाटर स्ट्रॉगार 5 kg		12-04-06		क्याम कम ग्रास	2 PIS
2)	वागरी मरी गोएरी				मेनरली गोएरी	2 PIS
3)	सी. सी. डी. स्ट्रॉगार 5 kg					2 PIS
4)	वागरी मरी गोएरी					2 PIS
5)	सी. सी. डी. स्ट्रॉगार 2 kg				क्याम/दर कम	1 PIS
6)	रेडियर पंप					4 PIS
7)	खाद्यार रा काबल					

- मुझे प्रमाणित करना है कि गृह (सामान्य) विभाग के पत्रांक सं० 8/1012 P. G. 1747 तीसरी सितम्बर 1976 के पारित निर्देशों के अन्तर्गत उपयुक्त सिनेमा भवन के उपयुक्त अग्निशामक यन्त्र हैं।
- मुझे यह भी प्रमाणित करना है कि इनके द्वारा प्रस्तुत सभी अग्निशामक यन्त्र दिनांक 30 01 07 के अन्तर्गत निरीक्षण के लिए ठीक हैं।
- अनापत्ति :- इस शर्त के साथ है कि यदि वे अपने पूरे अवधि में सभी अग्निशामक यन्त्रों को भली-भाँति प्रकार से संभारण करेंगे।

- जैसे :- (1) सभी नीजल को साफ रखना
 (2) सभी वासरो को ठीक रखना
 (3) सभी भेन्ट हॉल को साफ रखना
 (4) सभी यन्त्रों के अतिरिक्त रिफिल्ड रखना
 (5) सभी यन्त्रों को यथा स्थान रखना।

CTE
 RAJESH KR. SRIVASTAVA
 PRO-VICE CHAIRMAN
 DPS BHAGALPUR

30/01/07
 अधिष्ठान अग्नि शामालय
 भागलपुर
 PUBLIC
 Bhagalpur

नोट :- यदि वे अनुज्ञापित नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात सभी यन्त्रों को भली-भाँति से संभारण नहीं करते हैं तो वे यन्त्र संभारण कार्य के कारण बेकार सिद्ध हो सकती है, जिनके लिए वे स्वयं जवाबदेह समझे जायेंगे और बीच में भी इनका नवीकरण को रद्द करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
 प्रतिलिपि :- राज्य अग्नि शामालय पदाधिकारी, भागलपुर
 सिनेमा दण्डाधिकारी, मनोरंजन शाखा, भागलपुर

Pri
 Delhi
 Bhagalpur